

# 附件 1

## 雲林縣政府污水下水道用戶排水設備—竣工查驗抽測頻率一覽表

類別	申請戶數規模	測試項目
透天類	抽測戶數	
	1. 1~10 戶抽測 1 戶	1. 抽測戶馬桶進水口、出水口，以紅色水測試一處。 2. 抽測戶浴廁地板進水口、出水口，以紅色水測試一處。 3. 抽測戶廚房進水口、出水口，以紅色水測試一處。 4. 抽測戶之雨水管進水口、出水口，以清水測試一處。
	2. 11~50 戶抽測 3 戶	
	3. 51 戶以上抽測 5 戶	
	每一連通系統以抽測 1 戶為原則	
集合住宅類 辦公大樓類 旅館類 餐飲類 百貨商場類 其他類	抽測戶數	
	1. 1~10 戶抽測 1 戶	1. 抽測戶馬桶進水口、出水口，以紅色水測試一處。 2. 抽測戶浴廁地板進水口、出水口，以紅色水測試一處。 3. 抽測戶廚房進水口、出水口，以紅色水測試一處。 4. 抽測戶之雨水管進水口、出水口，以清水測試一處。 5. 油脂截留器、除油沉砂器等設備以黃色水測試。
	2. 11~50 戶抽測 3 戶	
	3. 51 戶以上抽測 5 戶	
	每一獨立管道以抽測 1 戶為原則	
備註	1. 抽測當天，請起造人、排水設備承裝商、監造單位、營造廠商皆派員參加。	
	2. 請備妥顏料水。	
	3. 若有直接接入公共污水下水道人孔者，請備妥開啟人孔器具及交通維護設施。	